



**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10**

URZĄD GMINY w Jarocinie, woj. podkarpackie	
Wpł. dn.	10-03-2023
Nr	<i>1841/2023</i> Zai <i>page</i>

ISN/SRL

Nisko, dnia 7 marca 2023r.

PSK.9011.1.10.2023

**OCENA OBSZAROWA
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
na terenie gminy Jarocin za rok 2022**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023r. poz. 338), art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020r. poz. 2028, z późn. zm.) oraz § 23 ust. 1, ust. 2, ust. 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1 i ust.5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294), Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku dokonał oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Jarocin za 2022r.

Mieszkańcy gminy Jarocin zaopatrywani są w wodę przeznaczoną do spożycia przez dwa wodociągi sieciowe zlokalizowane w miejscowościach Jarocin i Katy.

Producentem wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dostarczanej na terenie gminy Jarocin jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin 45, który jest jednocześnie odpowiedzialny za jakość wody produkowanej przez wymienione wyżej wodociągi.

Wodociągi sieciowe w Jarocinie i w Katkach oparte są na ujęciach wód podziemnych. Każdy wodociąg zasilany jest przez dwie studnie wiercone, pracujące naprzemiennie. Stan sanitarno-techniczny wszystkich studni, stacji uzdatniania wody oraz urządzeń do uzdatniania wody w roku 2022 był prawidłowy.

W tabeli poniżej przedstawiono dane dot. przedmiotowych wodociągów:

Wodociąg	Wielkość produkcji [m ³ /d)	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę (szacunkowa)	Zaopatrywane miejscowości	Sposób uzdatniania/ dezynfekcja	Ocena jakości wody na koniec 2022r.
<i>Jarocin</i>	<i>264</i>	<i>3500</i>	<i>Jarocin, Szyperki, Majdan Golczański, Mostki, Golce</i>	<i>napowietrzanie, filtracja/ dezynfekcja podchlorynem sodu wg zaleceń</i>	<i>woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>
<i>Katy</i>	<i>146</i>	<i>2000</i>	<i>Katy, Zdziary, Szwedz, Kutylły, Domostawa, Łązek Ordynacki – powiat Janów Lubelski</i>	<i>napowietrzanie, filtracja/ dezynfekcja podchlorynem sodu wg zaleceń</i>	<i>woda odpowiadała wymaganiom rozporządzenia</i>

Na obszarze zaopatrywanym przez ww. urządzenia wodociągowe znajduje się 14 punktów zgodności wyznaczonych do pobierania próbek wody w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru sanitarnego prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie w 2022r. pobrano z tego obszaru 14 próbek wody do badań. Zakres badań obejmował parametry grupy A (monitoring kontrolny) oraz parametry grupy B (monitoring przeglądowy) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).

Wewnętrzna kontrola jakości wody dostarczanej konsumentom z wodociągów sieciowych w Jarocinie i Katkach prowadzona przez Gminny Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Jarocinie w 2022r. była zgodna z zakresem i częstotliwością określonymi w ww. rozporządzeniu oraz sporządzonym na tej podstawie harmonogramem pobierania próbek wody na 2022r., uzgodnionym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nisku.

Według danych PPIS w Nisku pozyskanych od producenta wody w 2022r. z wody pochodzącej z przedmiotowych wodociągów korzystało blisko 100 % mieszkańców w gminie. Oprócz Gminy Jarocin wodociąg sieciowy Katy zaopatrywał w wodę również niewielką część miejscowości Łązek Ordynacki w powiecie Janów Lubelski.

Biorąc pod uwagę wszystkie wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia, wykonanych w 2022r., dostarczanej mieszkańcom gminy Jarocin, nie stwierdzono przekroczeń żadnego z badanych parametrów, w związku z czym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdza, że w 2022r. **mieszkańcy gminy Jarocin korzystający z wody dostarczanej z wodociągów sieciowych w Jarocinie i Katach, spożywali wodę dobrej jakości, ocenioną jako przydatną do spożycia przez ludzi, tzn.: bezpieczną dla zdrowia ludzkiego, wolną od mikroorganizmów chorobotwórczych w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazującą agresywnych właściwości korozyjnych.**

Niniejszą obszarową ocenę o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania konsumentów.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku**
mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Jarocin 37-405 Jarocin 159
2. A/a

