



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Nisku
37-400 Nisko, ul. Rudnicka 13
tel. (15) 841-20-10, 841-20-11

URZĄD GMINY
w Jarocinie, woj. podkarpackie

Wpł. dn. 12-01-2024

Nr 147/2024 zat. [signature]

Nisko, dnia 12 stycznia 2024r.

PSK.9020.7.1.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 ust. 1, art. 27 ust. 1 i ust.2 oraz art. 37 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338, z późn. zm.), art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023r. poz. 775, z późn. zm.), § 3 ust. 3 pkt 1, 10, § 20 ust. 1 pkt 7, 8 i 10, § 21 ust. 1 pkt 3, ust. 4, ust. 5, ust. 6 i ust. 8, § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), części C Tabela 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) oraz art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537, z późn. zm.), po analizie sprawozdania z badania wykonanego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 34-200 Pszczyzna ul. Cieszyńska 52A próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej w dniu 04.01.2024r. z wodociągu sieciowego w Jarocinie w punkcie zgodności: Publiczna Szkoła Podstawowa w Golcach (Sprawozdanie z pobierania i badań Nr SB/01659/01/2024 z dnia 10.01.2024r., wpłynęło: 12.01.2024r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku

stwierdza

warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie, do dnia 26.01.2024r., ze względu na obecność bakterii grupy coli, przy założeniu, że wartość parametryczna dla parametru bakterie grupy coli będzie mniejsza niż 10 jtk w 100 ml – woda do spożycia może być używana wyłącznie po przegotowaniu,

oraz nakazuje

Gminnemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. w Jarocinie,
37-405 Jarocin 45

1. Podjąć niezwłocznie skuteczne działania naprawcze polegające na wyeliminowaniu mikrobiologicznego zanieczyszczenia wody z wodociągu sieciowego w Jarocinie, w celu doprowadzenia jakości wody do wymagań określonych w części C Tabela 1 zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294).
2. Bezwzględnie poinformować w sposób skuteczny odbiorców wody z w/w wodociągu o pogorszeniu się jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz o planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.
3. O zakończeniu działań naprawczych poinformować Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nisku oraz przedstawić wyniki badań próbek wody potwierdzające zgodność parametrów mikrobiologicznych z wymaganiami określonymi w części A Tabela 1 oraz części C Tabela 1 Załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia

przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), pobranych w punktach zgodności zlokalizowanych na sieci wodociągu sieciowego w Jarocinie, uzgodnionych z PPIS w Nisku.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338, z późn. zm.), przedmiotowa decyzja w punktach 1 i 2 podlega natychmiastowemu wykonaniu ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Obowiązki określone w punktach 1 i 2 przedmiotowej decyzji należy wykonać z chwilą jej otrzymania.

Uzasadnienie

Przeprowadzona analiza sprawozdania z badania próbki wody pobranej w ramach prowadzonej przez producenta wody kontroli wewnętrznej w dniu 04.01.2024r. z wodociągu sieciowego w Jarocinie, przeprowadzonego przez Laboratorium SGS Polska Pracownia Środowiskowa 34-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A wykazała, że jej jakość pod względem mikrobiologicznym nie odpowiada wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) z uwagi na obecność bakterii grupy coli w ilości 5 jtk w 100ml, przy dopuszczalnej wartości 0 jtk w 100ml.

W w/w próbce wody nie stwierdzono obecności bakterii Escherichia coli i enterokoków kałowych.

W myśl § 3 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294), przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne podejmuje wszelkie działania, aby woda spełniała wymagania określone dla parametrów wskaźnikowych określonych w części C załącznika nr 1 do rozporządzenia.

Ponieważ stwierdzone przekroczenie bakterii grupy coli w ilości 7 jtk w 100ml, przy jednoczesnym wykluczeniu obecności Escherichia coli i enterokoków kałowych nie stanowi zagrożenia dla zdrowia, a wartość przekroczenia pozwala na zachowanie bezpieczeństwa zdrowotnego konsumentów, przy równoczesnym podjęciu przez przedsiębiorstwo wodociągowe odpowiednich działań naprawczych, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku uznał za zasadne wydanie decyzji stwierdzającej warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z przedmiotowego wodociągu do dnia 26.01.2024r.

W myśl § 21 ust. 1 pkt 3 w/w rozporządzenia, właściwy państwowy inspektor sanitarny na podstawie sprawozdania z badania jakości wody, o którym mowa w § 10 ust. 1 tego rozporządzenia, stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia.

Jak wynika z treści art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537, z późn. zm.) przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić należytą jakość dostarczanej wody.

W związku z tym, po analizie cytowanego na wstępie decyzji sprawozdania z badania próbki wody pobranej w dniu 04.01.2024r. oraz po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku stwierdził warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Jarocinie i orzekł jak w sentencji decyzji.

Ponadto, zgodnie z § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 2294) zobowiązał Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin 45, do przekazania odbiorcom wody informacji o jakości wody przeznaczonej do spożycia oraz

planowanych działaniach naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody wraz ze wskazaniem terminu ich zakończenia.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338, z późn.zm.), przedmiotowa decyzja w punktach 1 i 2 podlega natychmiastowemu wykonaniu ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia. Również z tego powodu odstąpiono od zasady określonej w art. 10 § 1 Kpa.

Obowiązki określone w punktach 1 i 2 przedmiotowej decyzji należy wykonać z chwilą jej otrzymania.

Decyzję o jakości wody z wodociągu sieciowego w Jarocinie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców, o czym stanowi art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2023r. poz. 537, z późn. zm.).

Zgodnie z art. 12 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2023r. poz. 338, z późn.zm.), w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawach należących do zakresu zadań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, organem właściwym jest państwowy powiatowy inspektor sanitarny. W myśl art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nisku, mając na względzie powyższe, orzeka jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przysługuje stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutaj Inspektora w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W w/w terminie strona może złożyć wobec PPIS w Nisku pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia tego zrzeczenia się przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonalności decyzji.



**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Nisku**
mgr inż. Magdalena Rachwał

Otrzymują:

1. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin 45
2. Higiena Żywności i Żywienia w/m
3. Higiena Dzieci i Młodzieży w/m
4. Epidemiologia w/m
5. Higiena Pracy w/m
6. A/a

Do wiadomości:

- ① Wójt Gminy Jarocin
2. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
3. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nisku

