

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn. . „**Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Szwedy**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Prosimy o uzupełnienie ilości w przedmiarach robót branży sanitarnej:

- dla instalacji wewnętrznych poz. 3.034 – kominy – kanał powietrzno-spalinowy do kotła kondensacyjnego fi 80/125mm [mb].
- dla przyłączy poz. 4.004 – połączenia za pomocą złączek elektrooporowych 32mm – kolano [złącze].

Odpowiedź:

Zamawiający informuje;
poz. 3.034 komin – 8,4 (mb)
poz. 4.004 kolano (złącze) – 1 szt.

Pytanie 2.

Prosimy o uzupełnienie lub potwierdzenie jednostek w przedmiarach robót branży sanitarnej – zakładamy, że są to [kpl]:

- dla instalacji wewnętrznych poz. 2.015 i 2.018 – stelaże podtynkowe
- dla przyłączy poz. 4.018 – wykonanie dokumentacji odbiorowej

Odpowiedź:

Zamawiający informuje;
- poz. 2.015 i 2.018 – kpl.
- poz.4.018 – kpl.

Pytanie 3.

Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót – trasy naziemne poz. 5.2.1 – 5.2.6. Która wartość jest prawidłowa: 39,458m² czy 39,450m²?

Odpowiedź:

W poz. 5.2.1 oraz 5.2.6 proszę przyjąć wartość 39,450m².

Pytanie 4.

Wyposażenie wnętrza – element 4.4 przedmiarów robót branży budowlanej zawiera m.in. dostawę okapu gastronomicznego 200x70x40 – 1 szt., zlewozmywak gastronomiczny nierdzewny – 1 szt., zmywarko-wyważarka do naczyń 50x50cm. W przedmiarach robót branży sanitarnej inst. Wewnętrznych występują podobne elementy:

- poz. 2.021 – zlewozmywak na ścianie dwukomorowy – 1 szt.
- poz. 2.023 – zmywarka elektryczna do naczyń – analogia – 1 szt.
- poz. 3.039 – okap wentylacyjny stalowy prostokątny – 1szt.

Czy te elementy nie są zdublowane w przedmiarach robót? Jeżeli nie to prosimy o uszczegółowienie dla powyższych pozycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zlewozmywak, zmywarka, okap to elementy zdublowane w przedmiarach, prosimy o przyjęcie dostawy urządzeń z przedmiaru część budowlana.

Powyższe zmiany treści SWZ, nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.