

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn. . „**Rozbudowa i przebudowa budynku byłej szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na DPS w Zdziarach**” w formule „**ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ**” wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie zapisu pkt 2.1.4 lit j.

j) Wizualizacje – minimum 4 wizualizacji wewnętrznych, 4 zewnętrzne dla całego obiektu przedstawiające obiekty z różnej perspektywy. Jak rozumieć powyższy zapis? Czy 4 wizualizacje dla każdego pomieszczenia w budynku, czy 4 karty wizualizacje dowolnie wybranych lub wskazanych pomieszczeń, analogicznie dla części zewnętrznych 4 karty czy 4 rodzaje wizualizacji?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisem PFU należy przedstawić 4 wizualizacje wewnętrzne w budynku oraz 4 zewnętrzne budynku.

Pytanie 2.

Czy w zakresie terminu pół roku wchodzi załatwienie decyzji środowiskowej i czy o taką inwestor zamierza wystąpić? Warto zaznaczyć, że procedura decyzji środowiskowych są długie i mogą trwać nawet rok.

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SWZ rozdział 4 pkt. 4.2 – Do zakresu Wykonawcy należy opracowanie i uzgodnienie wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę we wskazanym terminie.

Pytanie 3.

Wymagania odnośnie instalacji centralnego ogrzewania. W budynku należy wykonać ogrzewanie podłogowe. Czy ogrzewanie podłogowe wykonane ma być tylko w nowym budynku? Czy również już w istniejącym?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami PFU ogrzewanie podłogowe należy wykonać na całym obiekcie.

Powyższe pytania i odpowiedzi do treści SWZ, nie skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.