

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia dalej jako SWZ w postępowaniu pn. **„Budowa drogi gminnej w miejscowości Domostawa gm. Jarocin w km 0+000,00 do km 0+988,39”** wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie 1.

Po przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej, wykonawca zwraca się z prośbą o dodanie do przedmiaru robót pozycji dotyczących wykonania zjazdu z drogi krajowej tj.:

- Wykonanie warstwy ścieralnej AC 11S o gr. 4 cm (KR 5),
- Wykonanie warstwy wiążącej AC 16W o gr. 8 cm (KR 5),
- Wykonanie podbudowy z AC 22P o gr. 12 cm (KR5),
- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej C50/3 gr. 22 cm,
- Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej o CBR>60% gr. 35 cm,
- Ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego o CBR>20% o gr. 40 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający zamieszcza **zmieniony (aktualny) przedmiar robót budowlanych**, w których uwzględnił pozycje dotyczące budowy zjazdu z drogi krajowej wraz z korektą pozycji 6,7,8,9,10.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ, w następującym zakresie:

1. ROZDZIAŁ XI - TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 otrzymuje brzmienie: Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia: **14.12.2021 r.**
2. ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 otrzymuje brzmienie: Oferty należy składać w terminie do dnia **15.11.2021r.** godziny 10:00 na zasadach opisanych w Rozdziale IX ust. 2-3 SWZ.

3. ROZDZIAŁ XIII - MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
ust. 3 otrzymuje brzmienie: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.11.2021r.** o godzinie 12:00
za pomocą aplikacji deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Powyższe zmiany treści SWZ, skutkują zmianą ogłoszenia o zamówieniu.