

Stalowa Wola, dn. 25.06.2019 r.

PROTOKÓŁ Nr 124/2019
z posiedzenia Komisji Oceny Prac Projektowych

Temat: uzgodnienie projektu budowlano-wykonawczego pt.:
Budowa drogi gminnej w Domostawie gm. Jarocin.
Rozwiązanie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną 15 kV.

Inwestor:
Wójt Gminy Jarocin
Jarocin 159
37-405 Jarocin

Autor projektu:
Andrzej Latawiec, uprawnienia: PDK/0076/POOE/05

Skład Komisji:

1. Janusz Małek	- przewodniczący
2. Marian Oleszek	- członek
3. Piotr Paziak	- członek

Zakres podlegający uzgodnieniu:
Rozwiązanie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną 15 kV.

Uwagi do projektu:

1. Nanieść na planie uziemienia słupów.
2. Dla przewodów AFL-6 70 mm² projektowane rozwiązanie stanowi 1^o obostrzenia.
3. Do projektu dołączyć:
 - umowy cywilno – prawne wraz z wykazem,
 - kosztorys inwestorski oraz dokumentację prawną.
4. Warunkiem realizacji zadania jest zawarcie Umowy o przebudowę.


Wniosek Komisji:
uzgodnić przedłożony projekt w zakresie zgodności z warunkami usunięcia kolizji znak:
RE5/RM/ŁA/32/W/6/80/2019 z dnia 2019.06.10 - pod warunkiem spełnienia w/w uwag.

Ważność uzgodnienia określa się do dnia: **2021.06.10**

Podpisy Komisji:

1.  2. 

3. 

Zatwierdzam wniosek Komisji
Oddział Rzeszów
Rejon Energetyczny Stalowa Wola

Dyrektor
Czesław Frączek